

LedningsInfo

Kontakt HNG's LedningsInfo

- hvis du mangler tegninger,
- hvis du har spørgsmål til tegningerne,
- hvis du ønsker ledningen påvist, eller
- hvis du har problemer med afstandskravene.

LedningsInfo svarer alle hverdage
fra kl. 7.00 til 15.00.

Telefon 39 54 74 10
Telefax 39 55 78 26
E-mail ledningsinfo@hng.dk

Uden for kontortid kan HNG's kontrolcenter
(39 54 70 10) give ledningsoplysninger.



Gladsaxe Ringvej 11 · Postboks 83 · 2860 Søborg
Telefon 39 54 70 00

Hvis uheldet er ude...

Meld alle skader

– også skader på coating, beskyttelsesrør og sporekabler.

Meld også uheld i nærheden af gasledninger, fx vandledningsbrud, til HNG.

HNG reparerer hændelige skrammer og ridser på rør uden udgift for skadevolder, når de anmeldes med det samme.

Hvis der lugter af gas!

- Stands arbejdet og alle maskiner.
- Alarmér HNG's kontrolcenter.
- Undgå brug af åben ild. Brug ikke elektriske apparater – heller ikke telefon.
- Luft ud, hvis gaslugten spores inden døre.

Hvis gasledningen graves over!!

- Stands arbejdet og alle maskiner.
 - Afspær området.
 - Alarmér HNG's kontrolcenter.
 - Alarmér evt. politi og brandvæsen.
- Forsøg ikke at reparere ledningen.

Hvis gassen brænder!!!

- Red menneskeliv.
- Alarmér HNG's kontrolcenter.
- Alarmér brandvæsenet.

Undgå, at ilden breder sig.
Forsøg ikke at slukke ilden – medmindre der er fare for mennesker, dyr eller bygninger.

HNG's kontrolcenter, telefon 39 54 70 10
- svarer hele døgnet
Politi og brandvæsen, telefon 112

Pas på gasledningerne



Vejledning for arbejde i nærheden af gasledninger af plast (distributionsnettet)

Kontakt gasselskabet, hvis der er gasledninger af stål i nærheden af arbejdsområdet.

Vejledningen er et uddrag af *Pas på gasledningerne* – tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af naturgasledninger

Udarbejdet af de danske naturgasselskaber

Afstandskrav til gasledninger af plast, meter

Ledningstype	Krydsninger	Parallelføring
Antenne, tele og lyslederkabler Elkabler \leq 20 kV	0,30	0,30
20 < elkabler \leq 132 kV	0,75	0,75
Elkabler > 132 kV Elkabler i bundt > 20 kV	Separat bedømmelse	
Brønde o.l.	0,50	
Vejafvandingsbrønde	0,30	
Markdræn \leq Ø15 cm Vejdræn \leq Ø15 cm	0,15	1,00
Markdræn > Ø15 cm Kloak og rørledninger Kabelkanaler og trækrør	0,30	
Vandledninger Trykspildevandsledninger	0,30	0,50
Fjernvarmeledninger	1,00	2,00
Stolper o.l.	0,30	
Træer med dybtgående rødder	2,00	
Bygningsfundamenter	1,00	
Åbne kældernedgange	0,50	

Før der arbejdes...

- Gennemgå tegningerne omhyggeligt.
- Kontakt gasselskabet og få evt. ledningen påvist.
- Ledningspåvisning er gratis.

Når der arbejdes...

- Arbejd aldrig uden tegninger!
- Find altid gasledninger ved prøvegravning.
- Grav ikke med maskine nærmere end 2 m fra en gasledning, før den er fundet ved en prøvegravning.
- Hold øje med dæksler, ventiler og udluftninger.
De ligger højere end selve gasledningen og op til 1 m ved siden af ledningen.
- Pas på sporekablerne.
- Jordfortrængning og styret underboring i nærheden af en gasledning må kun udføres efter nærmere aftale med gasselskabet.
- Anvend ikke jordbor i nærheden af gasledninger.
- Grub ikke hen over gasledninger, før dybden er kontrolleret.
- Der må ikke nedrammes pæle eller piloteres i nærheden af gasledninger.
- Plant ikke træer oven på gasledninger.
- Plant ikke træer med dybtgående rødder nærmere end 2 meter fra en gasledning få evt. en oversigt hos gasselskabet.

Jorddækning

Jorddækningen over gasledninger kan af mange forskellige årsager variere betydeligt.

Der tilstræbes dog en jorddækning på

80 cm for distributionsledninger (gadeledninger).

60 cm for stikledninger.

Hold øje med advarselsbånd, standere, lapninger og gasskabe

- Gadeledninger er normalt afmærket med advarselsbånd, der ligger 30-40 cm over ledningen.
- Stikledninger er som regel ikke afmærket med advarselsbånd. Men hold øje med gasskabe og lapninger i asfalten.
- Kontakt altid gasselskabet, hvis der står en stander i nærheden af arbejdsområdet.
- Brug ikke standere til at bestemme ledningers placering – de kan være placeret ved siden af ledningen!

Gasledninger er gule

- Nye gasledninger er lavet af gult plast (PEM), evt. med en hvidlig belægning (coating).
- Ældre ledninger er lavet af fx støbejern, eternit, PVC.

Sådan håndteres frigravede gasledninger

- Gasledninger skal understøttes effektivt i hele frigravningens længde.
- Det frie spænd for gasledninger og beskyttelsesrør må ikke være over 1,5 m – dog op til 3,0 m for ledninger på Ø125 mm eller mere.
- Gasledninger skal dækkes med sand, vintermåtter og lign., når der ikke arbejdes omkring dem. Dette gælder dog ikke for beskyttelsesrør.
- Skader på gasledninger og sporekabler skal anmeldes til gasselskabet – inden tildækning!

Rigtig retablering

Undgå sætningsskader følg anvisningerne i folderen "Rigtig retablering".

fås hos Kommuneinformation, telefon 33 11 38 00.